



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας
5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικού
Οικονομικό Τμήμα

Ημ/νία: 01.12.2023

Αρ. πρωτ.: 10420

- Προς: 1. ΕΥΘΥΜΙΟ ΣΚΑΡΙΜΠΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΣΟΥΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3. ΒΑΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ταχ. Δ/ση 33100 Άμφισσα
Πληροφ. Καλύβα Αγγ.
Μήταλας Θ.
Τηλ. (22653) 50131
E-mail djax2@gnamfissas.gr
log1@gnamfissas.gr

ΘΕΜΑ ► ΑΙΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν
 - 1.1. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007).
 - 1.2. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
 - 1.3. του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
 - 1.4. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις".
 - 1.5. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα"
 - 1.6. του Ν. 4270/2014 άρθρο 25 περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
 - 1.7. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 - 1.8. Τις διατάξεις του Ν.4782/9-3-2021(Φ.Ε.Κ.36/Α/9-3-2021), "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία"
 - 1.9. την με αρ. Γ4β/Γ.Π.8399/28-02-2022 (ΦΕΚ 159 τ. Υ.Ο.Δ.Δ/44-03-2022) απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί τοποθέτησης διορισμού προσωρινού Διοικητή στο Γ.Ν. Άμφισσας
2. Την με αρ. 07/08.09.2022 (θέμα 11ο), (ΑΔΑ: 6ΣΒ14690ΒΟ-ΟΡΔ απόφαση ΔΣ έγκρισης του πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2022 και πιστώσεις 2022 – 2023
3. την με αρ. 53/29.11.2023 θέμα 10ο απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΣΛ04690ΒΟ-ΑΥΦ) του Γ. Ν. Άμφισσας περί έγκρισης Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος στο Γ. Ν. Άμφισσας
4. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Άμφισσας, καταχωρήθηκε με α/α: 2108/30.11.2023 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΑΔΑ: Ω82Ξ4690ΒΟ-Σ06.
5. Τις άμεσες ανάγκες της Υπηρεσίας

Προσκαλούμε

Προσκαλούμε τις προαναφερθείσες εταιρείες, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος, (CPV: 35111500-0), προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής και σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές:

Οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας περιγράφονται στην παρούσα **(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ)**

Η Πρόσκληση θα λάβει δημοσιότητα στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, site 5^{ης} ΥΠΕ και site Γ. Ν. Άμφισσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας στις **08.12.2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **10.00** από την αρμόδια επιτροπή.

Η τελευταία μέρα υποβολής προσφορών είναι η προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού, η 07.12.2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00

Η προσφορά θα αποστέλλονται με email στο log1@gnamfissas.gr, όπου θα πρωτοκολληθεί το κυρίως σώμα του email με ευθύνη του αρμοδίου υπαλλήλου, και θα περιλαμβάνει:

1. Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει:

- 1.1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους
- 1.2. Να δηλώνεται ότι, ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
- 1.3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το (Παράρτημα ΙΙ)

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση της παρούσας πρόσκλησης:

Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

Για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :

- οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
- ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)
- ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
- ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
- Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.

- 1.4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- 1.5. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας
- 1.6. Αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας
- 1.7. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης:

α) Για τα φυσικά πρόσωπα να προσκομιστεί Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και οι μεταβολές του.

β) Κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου, **πιστοποιητικό/βεβαίωση της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, το οποίο να έχει εκδοθεί τις τελευταίες 30 ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης ή να προσκομιστεί στα έγγραφα νομιμοποίησης του διαγωνισμού.**

2. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα Νομικά Πρόσωπα, για διευκόλυνση, παρακαλείστε να συμπεριλαμβάνεται **ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ** από τις υπηρεσίες Γ.Ε.Μ.Η. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

3. Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με σαφή τεχνική περιγραφή

(Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Τεχνικής περιγραφής της παρούσας Πρόσκλησης Παράρτημα Ι).

4. Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ
- το ποσοστό του ΦΠΑ
- συνολική τιμή με ΦΠΑ
- τον κωδικό και την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής Παρατηρητηρίου. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν περιλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών ή δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των τεχνικών του χαρακτηριστικών με κανένα από τα είδη του Παρατηρητηρίου, αυτό πρέπει επίσης να δηλώνεται ρητά.

Για αποστολή της οικονομικής προσφοράς δημιουργείτε αρχείο σε μορφή pdf. Προϋπόθεση είναι να έχετε την εφαρμογή 7-Zip ή παρόμοια. Με δεξί κλικ στο φάκελο επιλέγεται 7-Zip -> Προσθήκη σε αρχείο συμπίεσης... Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, υπάρχει ένα πλαίσιο στη μέση και δεξιά με το όνομα Κρυπτογράφηση. Εκεί θα εισάγεται 2 φορές τον κωδικό πρόσβασης (πρέπει να είναι διαφορετικός για κάθε σας προσφορά) του συμπιεσμένου αρχείου και στη συνέχεια, πατώντας OK, θα δημιουργηθεί ένα συμπιεσμένο και κρυπτογραφημένο αρχείο. (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΘΕΙ με νέο email, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)

- 0 -

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

1. Το πυροσβεστικό συγκρότημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο EN12845.
2. Θα αποτελείται από μία ηλεκτροκίνητη αντλία (κύρια), μία πετρελαιοκίνητη αντλία (εφεδρική), μία βοηθητική αντλία Jockey (πιλότος), ξεχωριστό πίνακα αυτοματισμού για κάθε αντλία, πιεστική δεξαμενή μεμβράνης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο EN12845.
3. Η ηλεκτροκίνητη αντλία πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
 - Πρέπει να είναι οριζόντια φυγοκεντρική κατά EN733 / DIN 24255.
 - Πρέπει να έχει σώμα και πτερωτή από χυτοσίδηρο και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI431.
 - Παροχή: 30 - 50 - 70 - 80m³/h, Μανομετρικό: 90 - 82 - 71 - 65m, Στόμια DN65xDN40
 - Ηλεκτροκινητήρας ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, κλάσης μόνωσης F.
 - Ισχύ ηλεκτροκινητήρα: τουλάχιστον 30kw / 40hp
 - Τάση ηλεκτροκινητήρα: 3x400V/50HZ
 - Στροφές ηλεκτροκινητήρα: 2900rpm
 - Προστασία IP55
 - Η σύνδεση της αντλίας με τον κινητήρα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ειδικού συνδέσμου με αποστάτη προκειμένου να διασφαλίζεται η συντήρηση του υδραυλικού τμήματος χωρίς να αποσυναρμολογούνται οι σωληνώσεις (back pull-out design).
4. Η πετρελαιοκίνητη αντλία πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
 - Πρέπει να είναι οριζόντια φυγοκεντρική κατά EN733 / DIN 24255.
 - Πρέπει να έχει σώμα και πτερωτή από χυτοσίδηρο και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI431.
 - Παροχή: 30 - 50 - 70 - 80m³/h, Μανομετρικό: 90 - 82 - 71 - 65m, Στόμια DN65xDN40
 - Ισχύς πετρελαιοκινητήρα: τουλάχιστον 40hp
 - Στροφές πετρελαιοκινητήρα: 3000rpm
 - Η αντλία πρέπει να μπορεί να αποδώσει το 140% της παροχής στο 70% της πίεσης από το σημείο λειτουργίας.
 - Η σύνδεση της αντλίας με τον κινητήρα θα πραγματοποιείται μέσω ειδικού συνδέσμου με αποστάτη προκειμένου να διασφαλίζεται η συντήρηση του υδραυλικού τμήματος, χωρίς να αποσυναρμολογούνται οι σωληνώσεις (back pull-out design).
 - Το πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα θα εδράζεται με αντικραδασμικά πέλματα σε χαλύβδινη βάση.
 - Θα διαθέτει δεξαμενή καυσίμου επαρκούς χωρητικότητας για συνεχή λειτουργία και αυτονομία 6 ωρών και 2 εναλλασσόμενες μπαταρίες τροφοδοσίας.
5. Η βοηθητική αντλία Jockey πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
 - Κατακόρυφη, πολυβάθμια, φυγοκεντρική αντλία
 - Χιτώνιο από ανοξείδωτο χάλυβα
 - Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα
 - Πτερωτές: από ανοξείδωτο χάλυβα ή τεchnοπολυμερές
 - Παροχή 1,2 - 3,9 - 6 m³/h, Μανομετρικό: 94 - 77 - 52 m, Στόμια 1 1/4" x 1 1/4"
 - Ηλεκτροκινητήρας ασύγχρονος, τριφασικός βραχυκυκλωμένου δρομέα, κλάσης μόνωσης F.
 - Ισχύς ηλεκτροκινητήρα: τουλάχιστον 2,2kw /3hp
 - Τάση ηλεκτροκινητήρα: 3x380V/50HZ
 - Στροφές ηλεκτροκινητήρα: 2900rpm
 - Προστασία IP55
 - Η αντλία και ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να είναι απ' ευθείας συζευγμένα.
6. Κάθε αντλία του συγκροτήματος πρέπει να ελέγχεται από ξεχωριστό πίνακα αυτοματισμού, βάσει του προτύπου EN12845. Όλοι οι πίνακες πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικά ηλεκτρολογικά σχέδια.
7. Ο ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού της ηλεκτροκίνητης αντλίας πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
 - Πίνακας Αστέρα-Τριγώνου ελεγχόμενος από ηλεκτρονική μονάδα κατασκευασμένη για να εκκινεί την κύρια ηλεκτρική αντλία του συγκροτήματος σύμφωνα με τον κανονισμό EN12845. Έχει μόνιτορ ενδείξεων και ελέγχει τα ρελέ ισχύος για την αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία του μοτέρ και να το προστατεύει από υπερφόρτιση (μόνο συναγερμό). Με 3 βολτόμετρα, 3 αμπερόμετρα, συχνότητα (50/60 Hz), ενεργό ισχύ, άεργο ισχύ, συνημίτονο.
 - Προστασία IP55

8. Ο ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού της πετρελαιοκίνητης αντλίας πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Θα βρίσκεται σε στεγανό μεταλλικό ερμάριο, προστασίας IP55.
 - Στην πρόσοψη θα υπάρχουν δύο αμπερόμετρα ένδειξης φόρτισης μπαταριών.
 - Θα φέρει επιλογικό διακόπτη AUTO-O-MAN με κλειδί το οποίο βγαίνει μόνο στη θέση AUTO.
 - Θα είναι εφοδιασμένος με δύο φορτιστές μπαταριών και ένα διακόπτη με χερούλι στην πόρτα για το βοηθητικό κύκλωμα (η πόρτα ανοίγει μόνο στη θέση OFF), θερμομαγνητικό διακόπτη για την αντίσταση θερμάνσεως της μηχανής, δύο μπουτόν εκκίνησης, ένα μπουτόν παύσης μηχανής, δύο ασφάλειες, ένα μπουτόν RESET για τις βλάβες, κλεμμοσειρά συνδέσεων για BMS ή PLC. Στην πρόσοψη θα διαθέτει τις ανάλογες λυχνίες led και αντίστοιχα κομβία.
 - Θα συνοδεύεται από δύο συσσωρευτές αναλόγου μεγέθους με την ισχύ της μίζας του πετρελαιοκινητήρα.
 - Μέσω του πίνακα, θα υπάρχει αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των δύο μπαταριών σε κάθε προσπάθεια μιζαρίσματος.
9. Ο ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού της αντλίας Jockey πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Πρέπει να είναι στεγανός προστασίας IP55
 - Πρέπει να φέρει διακόπτες, αυτομάτους, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες και ότι άλλα μικροεξαρτήματα προβλέπονται για την αυτόματη και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος.
10. Το συγκρότημα να διατίθεται χωρίς συλλέκτη αναρρόφησης, σύμφωνα με το Πρότυπο EN12485. Στην αναρρόφηση κάθε αντλίας θα υπάρχουν όλα τα αναγκαία εξαρτήματα ανάλογης διαμέτρου (φλάντζες, έκκεντρες συστολές κλπ), ώστε να διατηρείται η ταχύτητα εισόδου του νερού στα επίπεδα του προτύπου.
11. Η πιεστική δεξαμενή μεμβράνης πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Κέλυφος από χάλυβα βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.
 - Φλάντζα εισόδου νερού από γαλβανισμένο χάλυβα
 - Εναλλάξιμη μεμβράνη από ελαστικό βουτύλιο και βάνα απομόνωσης
 - Χωρητικότητα: 100λίτρα
 - Πίεση λειτουργίας: 10 bar
 - Πίεση δοκιμής: 15 bar
 - Θερμοκρασία: -10 έως +99°C
 - Προφόρτιση αέρα: 2 bar
12. Όλα τα παραπάνω θα βρίσκονται συγκροτημένα πάνω σε ενιαία μεταλλική βάση και θα είναι κατάλληλα συναρμολογημένα και ηλεκτρολογικά συνδεδεμένα με τους πίνακές τους σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12845.
13. Το συγκρότημα πρέπει να διαθέτει συλλέκτη κατάθλιψης διαμέτρου 4" με αναμονές καθώς και υδραυλικά εξαρτήματα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12845 όπως:
- Βάνες τύπου πεταλούδας με ανοξείδωτο δίσκο στην κατάθλιψη της κύριας και εφεδρικής αντλίας.
 - Βάνα ορειχάλκινη για την αντλία jockey
 - Βαλβίδες αντεπιστροφής σπαστού δίσκου, στην κατάθλιψη της κύριας και εφεδρικής αντλίας.
 - Αντικραδασμικός φλαντζωτός σύνδεσμος στην κατάθλιψη της πετρελαιοκίνητης αντλίας.
 - Δύο διαφορικοί πιεζοστάτες εκκίνησης για την κύρια και την βοηθητική αντλία.
 - Κύκλωμα ανακυκλοφορίας πιεζοστατών μετά των εξαρτημάτων (βάνα, βαλβίδα αντεπιστροφής κ.τ.λ.)
 - Μανόμετρα γλυκερίνης.
 - Φίλτρο ορειχάλκινο για την προστασία του πιεστικού δοχείου.
 - Βάνα για την απομόνωση του πιεστικού δοχείου.
14. Το Πυροσβεστικό Συγκρότημα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 12845:
- Για την εκκίνηση κάθε κύριας αντλίας απαιτούνται δύο πιεζοστάτες σε σύνδεση εν σειρά. Η πρώτη αντλία ξεκινά αυτόματα όταν η πίεση πέσει όχι λιγότερο από 0,8P όπου P είναι η πίεση με μηδενική παροχή της αντλίας. Όταν υπάρχουν δύο κύριες αντλίες, η δεύτερη ξεκινά πριν η πίεση πέσει σε τιμή όχι μικρότερη από 0,6P. Εάν η αντλία ξεκινήσει αυτόματα, συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι να σταματήσει χειροκίνητα. Προβλέπεται έλεγχος λειτουργίας της αντλίας στην αυτόματη λειτουργία μέσω πιεζοστάτη.
 - Στις πετρελαιοκίνητες αντλίες απαιτούνται δύο ανεξάρτητες μπαταρίες και δύο αντίστοιχοι φορτιστές. Το σύστημα εναλλάσσεται αυτόματα σε κάθε μπαταρία μετά από κάθε προσπάθεια εκκίνησης. Προβλέπεται μπουτόν χειροκίνητης εκκίνησης με ενδεικτική λυχνία για περιοδικό έλεγχο χωρίς να απαιτείται σπάσιμο του καλύμματος του μπουτόν εκκίνησης εκτάκτου ανάγκης.
15. Ο κατασκευαστής του πυροσβεστικού συγκροτήματος πρέπει να διαθέτει ISO 9001 για τις ακόλουθες κατηγορίες:
- Συναρμολόγηση, κατασκευή αντλητικών συγκροτημάτων πάσης φύσεως
 - Εμπορία, επισκευή, συντήρηση, τοποθέτηση αντλιών, αυτοματισμών και λοιπού εξοπλισμού

16. Το πυροσβεστικό συγκρότημα θα εγκατασταθεί με ευθύνη του αναδόχου στον χώρο που βρίσκεται το παλαιό πυροσβεστικό συγκρότημα, το οποίο είναι προς αντικατάσταση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) για την εγκατάστασή του που θα διασφαλίζουν όλες τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και τη νόμιμη και απροβλημάτιστη λειτουργία του.
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποσυνδέσει το υπάρχον πυροσβεστικό συγκρότημα και να το μεταφέρει σε χώρο που θα του υποδειχθεί. Εν συνεχεία να φροντίσει για την εγκατάσταση του νέου συγκροτήματος παρέχοντας οποιοδήποτε υλικό απαιτηθεί και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη του αναδόχου.
18. Κατά τις εργασίες σύνδεσης του νέου πυροσβεστικού συγκροτήματος με το δίκτυο σωληνώσεων του πυροσβεστικού δικτύου του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε ανακατασκευή του δικτύου σωληνώσεων του πυροσβεστικού δικτύου ως εξής:
 - Κατασκευή νέου κλάδου by-pass ο οποίος θα επιτρέπει, σε περίπτωση ανάγκης, η παροχή από τις δεξαμενές νερού του Νοσοκομείου προς το πυροσβεστικό συγκρότημα να μπορεί να εκτραπεί και να αποτελέσει παροχή προς το αντλητικό συγκρότημα της κεντρικής παροχής νερού χρήσης του Νοσοκομείου. Το νέο τμήμα θα κατασκευαστεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE, High Density Polyethylene) Φ110 ύδρευσης 2ης γενιάς PE100, τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΤΕΕ για ανάλογες εγκαταστάσεις. Το δίκτυο θα αναπτυχθεί με συγκόλληση των τμημάτων εν θερμό με την χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων (ηλεκτρομούφες, ηλεκτρογωνιές κλπ.) με την χρήση ειδικών εργαλείων και κατάλληλων απορρυπαντικών. Μεταξύ των άλλων εξαρτημάτων (γωνίες, τάφ, μούφες, μεταλλικές φλάτζες) θα απαιτηθούν τρείς επιπλέον βάνες 4" μεταλλικές χυτοσιδηρές ελαστικής έμφραξης 16atm.
19. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για το νέο πυροσβεστικό συγκρότημα από παρακείμενο ηλεκτρολογικό πίνακα. Θα κατασκευαστεί νέα γραμμή με καλώδιο NYY 5X25mm², που θα συνδέει τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα των εγκαταστάσεων λεβητοστάσιου του Νοσοκομείου, με τον κεντρικό πίνακα του νέου πυροσβεστικού συγκροτήματος. Η όδευση θα γίνει στις υπάρχουσες μεταλλικές σχάρες οροφής των εγκαταστάσεων. Η γραμμή θα ασφαλιστεί με αυτόματο ασφαλειοδιακόπτη 3X80A που θα τοποθετηθεί στον υφιστάμενο κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα των εγκαταστάσεων.
20. Το πυροσβεστικό συγκρότημα και όλα τα εξαρτήματα της εγκατάστασης πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE.
21. Όλες οι εργασίες εγκατάστασης του νέου πυροσβεστικού συγκροτήματος πρέπει να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργία του Νοσοκομείου. Η αποκατάσταση όλων των οικοδομικών και Η/Μ φθορών που τυχόν θα προκύψουν αποτελεί ευθύνη του αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με δικό του κόστος.
22. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και τις κατάλληλες ρυθμίσεις και δοκιμές, ο προμηθευτής θα παραδώσει το πυροσβεστικό συγκρότημα σε πλήρη λειτουργία και θα καταθέσει βεβαίωση καλής λειτουργίας και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών όλης της εγκατάστασης.
23. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή και της σχετικής νομοθεσίας του κράτους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ						
Ο - Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας :							
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις.

γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, δηλαδή για: i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α' 48), iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ν) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), νι) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.

ζ) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα.

η) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών.

θ) σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος, θα προβώ σε **άμεση** αντικατάστασή του με νέο, που να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση.

ι) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.

ια) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου.

ιβ) το ΦΕΚ ή καταστατικό σύστασης της εταιρείας είναι

ιγ) το ΦΕΚ ή καταστατικό νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας είναι (4)

Ημερομηνία: / /
Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.